

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања
Број предмета: **ROP-LOZ-16046-LOC-1/20**
Заводни број: **353-184/20-V**
Датум: **23.07.2020.године**
Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву ОДС "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, Слободана Пенезића 1, за издавање локацијских услова за изградњу нисконапонског вода 0,4 kV на к.п. број 119/2, 119/1, 715, 118/5 и 113/1 КО Горња Борина, на основу чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 35/15, 114/15 и 117/17), Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19) и Просторног плана града Лознице ("Службени лист града Лознице", број 13/11), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу нисконапонског вода 0,4 kV на катастарким парцелама број 119/2, 119/1, 715, 118/5 и 113/1 КО Горња Борина, категорија објекта Г, класификациона број 222410.

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу изградњу нисконапонског вода 0,4 kV, урађен од стране "Кодар енергомонтажа" ДОО Београд, Огранак Лозница, Слободана Пенезића 1, број 237 из јуна 2020. године.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

- Међусобни размак кабловских водова у рову треба да буде најмање 7 cm,
- На целој дужини кабловски водови морају бити положени у благим кривинама, змијолико, ради компензације евентуалних померања и температурних утицаја.
- При слободном полагању кабловски водови се нормално полажу у ров чија је дубина 0,8 m, а чија ширина зависи од броја кабловских водова који се полажу у ров,
- Каблови се у рову полажу у слоју постелјике 20 cm. Постелјика је од sitnozrnaste земље или песка.
- На свим оним местима где се могу очекивати већа механичка напрезања средине или постоји евентуална могућност механичког оштећења, кабловски водови се полажу искључиво кроз кабловску канализацију,
- Кабловска канализација се примењује на прелазима испод коловоза улица, стаза и путева, колских прелаза и сл.
- Horizontalно растојање између телекомуникационих кабловских водова и енергетских кабловских водова до 1kV мора да износи најмање 50 cm,
- При укрштању енергетских кабловских водова са телекомуникационим кабловима, потребно је да угао укрштања буде што ближи правом углу, али најмање 450,
- Верикално растојање енергетских кабловских водова за напоне 250 V према земљи од телекомуникационих кабловских водова мора да износи најмање 30 cm,
- Растојање између кабловских водова и водоводних или канализационих цеви мора да износи најмање 50 cm,
- Полагање кабловских водова испод водоводних цеви није дозвољено,
- При укрштању кабловских водова са водоводним цевима или са цевима канализације мора се обезбедити минимално вертикално растојање од 30 cm,

- Паралелно вђлеве кабловски водова уз темеље или зидове зграда не треба да се врши на размаку мањим од 50 cm од спољне површине објекта под земљом.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

ВОДОВОД

Услови за пројектовање ЈП "Вовод и канализација" Лозница, број 82/750 од 22.07.2020. године.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

Услови за пројектовање "Телеком Србија" АД Лозница, бр. А332-203772/1 од 21.07.2020. године.

"ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ"

Услови Јавног предузећа "Лозница развој" из Лознице, број 03-475/2 од 23.07.2020. године.

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", број 73/19).

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА

-ЈП "Лозница развој" Лозница

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

- Услови ЈП "Вовод и канализација" Лозница, број 82/750 од 22.07.2020. године.
- Услови "Телеком Србија" АД Лозница, број А332-203772/1 од 21.07.2020. године
- "Лозница развој" Лозница, број 03-475/2 од 23.07.2020. године.
- Идејно решење.

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са локацијским условима.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења издатог у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова.

Обрадио:

Мирјана Матовић Марковић,
дипл.простор. план.

ШЕФ ОДСЕКА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

Владан Трипковић, дипл.простор.план.