

"Ј.П Урбоплан" Лозница
Кнеза Милоша бр. 7

На Ваш захтев бр.92 од 18.02.2014. год. за давање података и услова за израду Плана детаљне регулације - Гробље у Лешници, на више к.п. у К.О. Лешница, одређујемо следеће:

У с л о в е

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДIREKCIJA ZA RAZVOJ I
URBANISTIČKO PLANIRANJE
"URBOPLAN"
Бр. 231
Датум 8.3. 2014 г.
ЛОЗНИЦА

1. Изласком на лице места и прегледом трасе, утврђено је да преко парцела гробља у Лешници прелазе наши надземни 10 кV и 0.4 кV водови.
2. Потребно је испоштовати прописе из службеног листа СРЈ бр.18/1992 год. то гласи:
 - Постављање стубова на гробљима није дозвољено.
 - При преласку вода преко гробља, на стубовима у распону укрштања изолација мора бити механички и електрично појачана.
 - За вод 0.4 кV сигурносна висина 6 метара, сигурносна удаљеност 5 метара.
 - За вод 10 кV сигурносна висина 6 метара, сигурносна удаљеност 5 метара.
3. Да се обавезно пре почетка извођења радова обрате посебним захтевом за одређивање надзорног органа испред ЕД који ће пратити извођење радова.
4. У случају да постојећи енергетски објекти сметају изградњи предметног објекта потребно је да се посебним захтевом обратите за измештање истих.
5. Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења наших постојећих енергетских објеката, насталих непажњом извођача радова или непоштовањем ових услова.

Ови услови се издају ради израде Плана детаљне регулације - Гробље у Лешници, на више к.п. у К.О. Лешница


Директор
Зоран Грујичић, дипл.правник

Доставити:

- Подносиоцу захтева 2х
- Служби енергетике