

Број: 197-13004/С-1
Дана, 12.03.2008. године
Ваљево

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБОПЛАН“
Број 316
1.4.2008. године
ЛОЗНИЦА

ЈП „Урбоплан“
Дирекција за развој и
урбанистичко планирање

ЛОЗНИЦА


Предмет: Давање техничких услова за
потребе израде програма урбанистичког
плана ТС 110/х КВ Лозница 2.

На основу Вашег захтева бр. 163 од 19.02.2008. године и достављене документације видљиво је да наши далеководи 110КВ бр. 106А2БЗ Осечина – Лозница и 119/ 2 ХЕ Зворник – ТС Лешница једним делом прелазе територију обухваћену границом урбанистичког плана и из тих разлога Вас обавештавамо о следећем:

- Свака градња у близини и испод далековода условљенљ је „Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 КВ“ (СЛ.лист СФРЈ број 65 из 1988. год.).
- За добијање сагласности за градњу објекта, испод и у близини далековода чији је власник ЈП „Електромрежа Србије“, потребна је наша сагласност.
- Сагласност се даје на елаборат који треба да израдите, у коме је дат тачан однос предметног ДВ-а и објекта који градите, уз задовољење горе поменутог „Правилника....“ и исти може израдити „Електроисток“-пројектни биро д.о.о. у Београду, Ровињска бр. 14 или нека друга за те послове овлашћена пројектна организација.

Обрадио:

Драгомир Костић, дипл.ел.инж.



До: - Наслову
- Сл.одржавања
- а/а



Директор

Милош Даниловић, дипл.ел.инж.

