"Електросрбија" д.о.о. Краљево
ЕД Лозница
Бр: **4-151/13**
20.08.2013.год.

"**Ј.П Урбоплан**" Лозница
Кнеза Милоша бр. 7

На Ваш захтев бр.**702-6** од **08.08.2013.** год. за давање података и техничких услова за **израду Плана детаљне регулације за " Гробље" у Б.Ковиљачи , на више к.п. у К.О.Б.Ковиљача,** одређујемо следеће :

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБОПЛАН"
Број 880
2.10.2013 године
ЛОЗНИЦА

У с л о в е

1. **Изласком на лице места и прегледом трасе, утврђено је да не постоје наши 10 кV i 0.4 кV подземни водови .**
2. **Тражена вршна снага је 11 kW.**
3. **Потребно је пројектовати и изградити посебан извод нисконапонске мреже од постојеће СБТС 10/0.4 Кв "Грабик 2". Први део на постојећим бетонским стубовима у дужини од око 400 метара и други део на новим бетонским стубовима дужине око 500 метара. Извод ниско напонске мреже урадити проводником типа СКС 3х70+50/8+2х16 mm^2 укупне дужине око 900метара.**

Ови услови се издају ради **израде Плана детаљне регулације за " Гробље" у Б.Ковиљачи на више к.п. у К.О.Б.Ковиљача.**

"ЕЛЕКТРОСРБИЈА" Д.О.О. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛОЗНИЦА 031 Краљево

Директор

Зоран Грујичић, дипл.правник

Доставити:
- Подносиоцу захтева 2х
- Служби енергетике

19.08.2013

Съгласил