

IAUS

Институт за архитектуру и
урбанизам Србије
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд

ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ		
Примљено	Број	Датум
15.5.19.	642	

ПРЕДМЕТ: Достављање података за потребе израде планова детаљне регулације државног пута IБ реда у Шапцу, Лозници и Богатићу.

Поштовани,

Поводом захтева за достављање података за потребе израде планова детаљне регулације државног пута IБ реда у Шапцу, Лозници и Богатићу, обавештавамо вас да се планирана траса крака гасовода за Републику Српску укршта са предметним планираним путем на територији општине Богатић, као и да је паралелна са предметним путем на територији града Шапца и општине Богатић.

Траса крака гасовода за Републику Српску је дефинисана Просторним планом подручја посебне намене Магистрални гасовод граница Бугарске - граница Мађарске (Сл. Гласник РС 119/2012, 98/2013 и 52/2018). Овај ППППН је дефинисао зоне заштите гасовода и режиме коришћења у уређења простора зона заштите.

Потребно је при планирању саобраћајнице, као и свих пратећих инсталација пута (телекомуникационе и сигналне инсталације, електроенергетске инсталације, мелиоративни канали, инсталације одводњавања, водоводна и канализациона мрежа, јавно осветљење и сл.), **у свему се придржавати Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar** ("Сл. гласник РС", бр. 37/13, 87/15), у даљем тексту Правилник.

Према достављеној документацији планиране трасе предметне саобраћајнице није испоштован угао укрштања са гасоводом према члану 35. Правилника.

На подручју општине Шабац и Богатић, траса крака гасовода за Републику Српску је паралелна са планираним путем. Сходно члану 19. Правилника минимално растојање гасовода (за пречник $150 < DN \leq 500$ mm и радног притиска већег од 55 bar) и државног пута I реда, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса, износи 15 m.

Ширина експлоатационог појаса гасовода (за пречник $150 < DN \leq 500$ mm и радног притиска већег од 55 bar) износи 15 m (7,5 m са обе стране осе гасовода) и у овом појасу је забрањено градити све објекте који нису у функцији гасовода. У овом појасу је забрањено изводити радове и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортнујућих материјала, као и постављање оgrade са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система. У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Планска решења предвиђена предметним ПДР примарно морају бити усклађена са планским решењима предвиђеним плановима вишег реда и плановима ширег подручја.

За израду техничке документације предметног пута обавезно је прибављање услова „Гастранс“ доо.

С поштовањем,

Директор



Игор Елкин

Директор

Душан Бајатовић



gn

