

JAVNO PREDUZEĆE
„VODOVOD I KANALIZACIJA“
Sl. /2017-V
Broj:54/995
Datum:05.07.2017. god.
Loznica

USLOVI
ZA PROJEKTOVANJE URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA DISTRIBUCIJU GASA
LOZNICA („PLOČA“) - VOČNJAK - TRŠIĆ

GRAD LOZNICA , GRADSKA UPRAVA, ODELJENJE ZA PLANIRANJE I
IZGRADNJU

PREDMET: Izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta za izgradnju lokalnog nadzemnog i podzemnog cevovoda za distribuciju gasa Loznica („Ploča“)-Voćnjak-Tršić

U vezi Vašeg zahteva za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta za izgradnju lokalnog nadzemnog i podzemnog cevovoda za distribuciju gasa Loznica („Ploča“)-Voćnjak-Tršić, broj Sl./2017-V od 29.06.2017. godine dostavljamo Vam sledeće:

Vodovod:

U ulici Bakal Milosava postavljene je PEHD cev 100 kao i pvc 150. Očekivana dubina ukopavanja je 80-120 cm. U ulici se nalazi i fekalna kanalizacija ACC prečnika 150 mm.

Kanalizacija je postavljena osovinom ulice i sam kraj je na nekih 150m od tačke T1.

Na deonici od T2 do T3 PEHD cev 100mm završava kod CS Ploča, postavljena pvc cev 150mm se prostire do raskrsnice sa Ul. Ante Bogićevića,Ul. Marko Kulića i Ul. Vuje Matića.

U ulici Vuje Matića nalaze se tri cevovoda, pvc 160, i dve PEHD 63 mm (deonica od T4 do T5)

Na deonici od T5 do T6, T6 do T7, T7 do T8, T8 do T9, postavljene su dve cevi, pvc 160 i PEHD 63 mm.

Na deonici od T9 do T10, nalazi se cev pvc 160.

U ulici Nova II postavljena je cev pvc 63mm (T12-T13)

Na deonici od T9 do T11, nalazi se cev pvc 110.

Pre početka izvođenja radova, obratiti se tehničkoj službi JP „Vodovod i kanalizacija“ kako bi blagovremeno obeležili hidrotehničke instalacije: gradskog vodovoda i fekalne kanalizacije.

U slučaju da dođe do kidanja ili oštećenja bilo koje vrste na instalacijama i objektima vodovoda i kanalizacije, **neophodno** je izvršiti popravke i vratiti ih u prvobitno stanje uz nadzor tehničke službe JP „Vodovod i knalizacija“ iz Loznice.

Prilikom planiranja i projktevonja objekata voditi računa o udaljenosti od cevovoda i međusobnim razmacima instalacija, nije dozvoljena izgradnja objekata 2,50 m osovinski od cevovoda niti montaža uređaja bilo koje vrste. (Prema sl.listu 7/2003 Opštine Loznica čl.70 i čl.71.) Kod ukrštanja sa drugim instalacijama obezbediti min. visinski razmak od 0,50 m a sve prema tehničkim propisima i pravilima tehničke struke.

U grafičkom prilogu Vam dostavljamo situacije sa postojećim instalacijama vodovoda i fekalne kanalizacije.

Za JP »VODOVOD I KANALIZACIJU«

/Marija Nešković, dipl.ing.građ. /