



Република Србија
Град Лозница
Градска управа
Одељење за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације
Одсек за инспекцијске послове
Инспекција за заштиту животне средине

Шифра:
КЛ-06-01/02
Датум: 27.12.2019.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА

Обавезе за бензинске станице из Закона о заштити ваздуха

Контролна листа се не односи на:

- 1) дизел гориво, авио гориво и ТНГ гориво; и на
- 2) бензинске станице чија је употреба везана за производњу и испоруку нових моторних возила.

Табела А: Општи подаци

Назив оператера	
Општина и место седишта	
Матични број	
ПИБ	
Име особе за контакт	
Телефон и електронска адреса контакт особе	
Назив бензинске станице	
Општина и место бензинске станице	

Табела Б: Статус правног лица, предузетника

Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у	ДА <input type="checkbox"/> НЕ * <input type="checkbox"/>
* Када је одговор „НЕ“, правно лице и предузетник се сматрају нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору	

Табела В: Законске обавезе

А) Подаци о бензинској станици		
A1	Да ли је оператер бензинске станице доставио податке Агенцији за заштиту животне средине, на Обрасцу Б из Прилога 5. Правилника	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Б) Систем фазе I (код истакања горива из аутоцистерне у резервоар бензинске станице)		
B1	Да ли постоји непропусни прикључни цевовод за враћање бензинске паре у аутоцистерну (Обавеза постоји за: 1) све бензинске станице које су нове и реконструисане 19.01.2012.године и скорије, за њих се одмах примењује, и за 2) постојеће бензинске станице које су пуштене у рад пре 19.01.2012.год., за њих је рок 01.01.2020.године. Обавеза не постоји за: 1) годишње протоке мање од 100m ³ , и за 2) годишње протоке мање од 500m ³ када не штети значајно животnoj средини и здрављу људи)	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>



Република Србија

Град Лозница

Градска управа

Одељење за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације

Одсек за инспекцијске послове

Инспекција за заштиту животне средине

Шифра:
КЛ-06-01/02
Датум: 27.12.2019.

В) Систем фазе II (код допуне моторних возила бензином)		
В1	Да ли је на свим пумпним аутоматима за истакање бензина постављен систем фазе II за сакупљање бензинске паре у резервоар бензинске станице <i>(Обавеза постоји за: 1) постојеће бензинске станице (пуштене у рад пре 19. јануара 2012. године) када је годишња количина бензина унетог у резервоаре 3 000 m³ и већа, за њих је рок 01.01.2020. године, и за 2) нове бензинске станице и оне које су реконструисане 19.01.2012. године и скорије, када је годишња количина бензина унетог у резервоаре већа од 500 m³ или већа од 100 m³ у трајно насељеном месту или радној области, за њих се одмах примењује)</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Г) Активан систем фаза II сакупљања бензинске паре		
Г1	Да ли је за све пумпне аутомате у последње две године прибављен извештај акредитованог лица о мерењу односа пара/течност према стандарду СРПС ЕН 16321-1:2014	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Г2	Да ли се однос пара/течност налази у опсегу 0,95 - 1,05 према извештају акредитованог лица	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Г3	Да ли за сваки пумпни аутомат постоји потврда (сертификат) произвођача опреме да је ефикасност задржавања бензинских пара 85 % и више	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Г4	Да ли су постављени сви потребни делови из потврде (сертификата) произвођача опреме о ефикасности задржавања бензинских пара 85 % и више	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Г5	Да ли је опрема са сакупљање бензинске паре исправно постављена и одржавана	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Г6	Да ли је за све пумпне аутомате постављен аутоматски контролни систем који прати рад активног система за сакупљање паре	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Г7	Да ли аутоматски контролни систем, аутоматски одређује грешке у раду система за сакупљање паре и запосленима сигнализира уочене грешке	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Г8	Да ли аутоматски контролни систем, аутоматски прекида доток горива када дуже од 72 часа сигнализира грешку у раду система за сакупљање паре	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Г9	Да ли аутоматски контролни систем одређује грешке у свом раду и запосленима аутоматски сигнализира уочене грешке	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>



Г10	Да ли аутоматски контролни систем, аутоматски прекида проток горива када дуже од два часа сигнализира грешке у свом раду	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Д) Пасиван систем фаза II сакупљања бензинске паре		
Д1	Да ли је за све пумпне аутомате једном у три месеца акредитовано лице вршило мерење односа пара/течност према стандарду СРПС ЕН 16321-1:2014	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Д2	Да ли је однос пара/течност у опсегу 0,95-1,05 према извештајима акредитованог лица	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Д3	Да ли за сваки пумпни аутомат постоји потврда (сертификат) произвођача опреме да је ефикасност задржавања бензинских пара 85% и више	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Д4	Да ли су постављени сви потребни делови из потврде (сертификата) произвођача опреме о ефикасности задржавања бензинских пара 85% и више	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Д5	Да ли сва гумена црева са славином за истакање бензина обезбеђују непропустљив пренос горива до резервоара возила, као и слободан проток гаса у систему за сакупљање бензинске паре	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Д6	Да ли сва гумена црева за сакупљање бензинске паре (која повезују пумпни аутомат за истакање и резервоар за складиштење горива на бензинској станици) имају константан опадајући градијент од најмање 1%, и да ли су унутрашњи прстенови на њима без оштећења	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>

Представници оператера		Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме	Радно место	Име и презиме
1.		1.
2.		2.
3.		3.
Датум инспекцијског надзора:		
Број записника, уз који се прилаже контролна листа:		