

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања
Број предмета: **ROP-LOZ-15299-LOC-1/2018**
Заводни број: **353-119/2018-V**
Датум: **02.07.2018.године**
Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву **ОДС "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, Слободана Пенезића 1**, за издавање локацијских услова за изградњу кабловског вода ДВ 2 x 35 kV "Лозница" од ТС 110/ 35 kV "Лозница" до граничног прелаза "Шепак" у индустријској зони преко к.п. 4665, 4664/2, 4534/2, 4533/29, 4533/21, 4533/18, 4533/16, 4533/3 и 11934 КО Лозница, на основу чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 35/15, 114/15 и 117/17), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/15, 96/2016 и 120/17), Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лознице", број 3/14 и 12/14) и Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници ("Службени лист града Лознице", број 7/07, 1/12 и 17/17), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу кабловског вода ДВ 2 x 35 kV "Лозница" од ТС 110/ 35 kV "Лозница" до граничног прелаза "Шепак" у индустријској зони преко к.п. **4665, 4664/2, 4534/2, 4533/29, 4533/21, 4533/18, 4533/16, 4533/3 и 11934 КО Лозница.**

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење каблирање ДВ 2 x 35 kV "Лозница" од ТС 110/ 35 kV "Лозница" до граничног прелаза "Шепак" у индустријској зони преко к.п. 4665, 4664/2, 4534/2, 4533/29, 4533/21, 4533/18, 4533/16, 4533/3 и 11934 КО Лозница, урађено од стране Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, број 1798 из маја 2018. године.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

Средњанапонска мрежа 35 kV

Кроз обухват плана пролази двоструку далековод ДВ 35 kV који је једним делом надземни (на челичним решеткастим и армирано бетонским стубовима), једним делом подземни (провучен кроз кабловску канализацију), представља везу ТС „Лозница 1“ 110/35 kV са РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“. Планом се планира демонтирање и прелазак у кабловске водове, који би се провукли кроз, кабловску канализацију у парцелама, постојећим и планираним улицама у оквиру плана, а тачну трасу би одредила техноекономска анализа урађена са становишта минималних губитака електричне енергије и минималних потребних инвестиција за изградњу. Каблирање ових водова може се извести у фазама и то:

I Фаза - наставак каблирања двоструког 35 kV вода од фабрике „Вали“ до првог затезног стуба на десној обали реке Дрине, чиме се остварује веза од РП 35 kV ТС 110/10 са РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“.

- II Фаза - свођење 35 kV кабловских водова са затезног стуба на десној обали реке Дрине у РП нове ТС 35/10 kV „Лозница 5., након њене изградње и изградња нових извода за РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“ до затезног стуба на десној обали реке Дрине.

Трасе далековода приказане су на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре.

ПДР индустријске зоне "Шепак" у Лозници (План ЕЕ инфраструктуре)



ПГР за насељено место Лозница (део плана ЕЕ инфраструктуре)



ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ**ВОДОВОД**

Услови ЈП "Вовод и канализација" Лозница, број 65/788 од 12.06.2018. године.

ГАСОВОД

Услови "Лозница-гас" ДОО Лозница, број ЛГ-99/18 од 08.06.2018. године.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

Услови за пројектовање "Телеком Србија" АД Лозница, бр. А332-235354/1 од 11.06.2018. године.

УСЛОВИ "СРБИЈА ГАС" НОВИ САД

Услови број ОПО170/180 (536/18) од 22.06.2018. године.

УСЛОВИ "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА

Услови број 03-656/1 од 19.06.2018. године.

ПУТЕВИ

Услови за пројектовање ЈП "Путеви Србије" Београд, број ROP-LOZ-15299-LOC-1-HPAP-16/2018 од 02.07.2018.године,

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", број 23/15 и 77/15).

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА

- ЈП "Лозница развој" Лозница

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

- Услови ЈП"Водовод и канализација" Лозница, 65/788 од 12.06.2018. године.
- Услови "Лознице-Гас" Лозница број ЛГ-99/18 од 08.06.2018. године.
- Услови "Телеком Србија" Лозница, А332-235354/1 од 11.06.2018. године.
- Услови ЈП "Србија гас" Нови Сад, ОПО170/180 (536/18) од 22.06.2018. године.
- Услови "Лозница развој" Лозница, 03-656/1 од 19.06.2018. године.
- Услови "Путеви Србије" Београд, број ROP-LOZ-15299-LOC-1-HPAP-16/2018 од 02.07.2018. године.
- Идејни пројекат.

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са локацијским условима.

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења издатог у складу са овим локацијским условима.

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова.

Обрадио:

Мирјана Матовић Марковић,
дипл.простор. план.

ШЕФ ОДСЕКА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

Владан Трипковић, дипл.простор.план.