

Република Србија  
ГРАД ЛОЗНИЦА  
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу  
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања  
Број предмета: **ROP-LOZ-6128-LOCH-2/2020**  
Заводни број: **353-108/2020-V**  
Датум: **08.05.2020.године**  
Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву **ОДС "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, Слободана Пенезића 1**, за издавање локацијских услова за изградњу расплетног кабловског вода 35 kV из ТС 110/35/10 kV "Лозница 2" веза са ТС 35/10 kV "Лозница 1", ТС 110/35/10 kV "Лешница" и ТС 35/10 kV "Лозница 3" на к.п. 2268/1, 2267, 11936, 3493/3, 3481/44, 3481/65, 3480, 11949/2 и 11949/1 КО Лозница, на основу чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 35/15, 114/15 и 117/17), Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19), Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лознице", број 3/14 и 13/18) и Плана детаљне регулације ТС 110/35/10 kV "Лозница 2" у Лозници ("Службени лист града Лознице", број 6/11), издаје


## ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу расплетног кабловског вода 35 kV из ТС 110/35/10 kV "Лозница 2" веза са ТС 35/10 kV "Лозница 1", ТС 110/35/10 kV "Лешница" и ТС 35/10 kV "Лозница 3" на к.п. 2268/1, 2267, 11936, 3493/3, 3481/44, 3481/65, 3480, 11949/2 и 11949/1 КО Лозница, категорија објекта Г, класификациона број 222410.

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу расплетног кабловског вода 35 kV из ТС 110/35/10 kV "Лозница 2" веза са ТС 35/10 kV "Лозница 1", ТС 110/35/10 kV "Лешница" и ТС 35/10 kV "Лозница 3" на к.п. 2268/1, 2267, 11936, 3493/3, 3481/44, 3481/65, 3480, 11949/2 и 11949/1 КО Лозница, урађен од стране "ПЦ ТЕЛ" ДОО Крчмар, Мионица, број 18/20 -ИДР из фебруара 2020. године.

## ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА





- Međusobni razmak kablovskih vodova u rovu treba da bude najmanje 7 cm,
- Na celoj dužini kablovski vodovi moraju biti položeni u blagim krivinama, zmiјoliko, radi kompenzациje eventualnih pomeranja i temperaturnih uticaja.
- Pri slobodnom polaganju kablovski vodovi se normalno polažu u rov čija je dubina 0,8 m, a čija širina zavisi od broja kablovskih vodova koji se polažu u rov,
- Kablovi se u rovu polažu u sloju posteljice 20 cm. Posteljica je od sitnozrnaste zemlje ili peska.
- Na svim onim mestima gde se mogu očekivati veća mehanička naprezanja sredine ili postoji eventualna mogućnost mehaničkog oštećenja, kablovski vodovi se polažu isključivo kroz kablovsku kanalizaciju,
- Kablovska kanalizacija se primenjuje na prelazima ispod kolovoza ulica, staza i puteva, kolskih prelaza i sl.
- Horizontalno rastojanje između telekomunikacionih kablovskih vodova i energetske kablovske vodove do 1kV mora da iznosi najmanje 50 cm,
- Pri ukrštanju energetske kablovske vodove sa telekomunikacionim kablovima, potrebno je da ugao ukrštanja bude što bliži pravom uglu, ali najmanje 45°,
- Verikalno rastojawe energetske kablovske vodove za napone 250 V prema zemlji od telekomunikacionih kablovskih vodova mora da iznosi najmanje 30 cm,
- Rastojawe između kablovskih vodova i vodovodnih ili kanalizacionih cevi mora da iznosi najmanje 50 cm,
- Polaganje kablovskih vodova ispod vodovodnih cevi nije dozvoljeno,
- Pri ukrštawu kablovskih vodova sa vodovodnim cevima ili sa cevima kanalizacije mora se obezbediti minimalno vertikalno rastojanje od 30 cm,
- Paralelno vđ|ewe kablovski vodova uz temelje ili zidove zgrada ne treba da se vrši na razmaku manjim od 50 cm od spoljne površine objekta pod zemljom.

## ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

### ЕЛЕКТРО МРЕЖА

Услови "ЕМС Дистрибуција" ДОО Београд, број 130-00-УТД-003-438/2020-002 од 18.03.2020. год.

**ВОДОВОД**

Услови за пројектовање ЈП "Вовод и канализација" Лозница, број 28/328 од 27.03.2020. године.

**ГАСОВОД**

Условима пројектовање "Лозница-гас" ДОО Лозница, број ЛГ-277/20 од 18.03.2020. године

**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА**

Услови за пројектовање "Телеком Србија" АД Лозница, бр.А332-100332/1 од 24.03.2020. године.

**"ПУТЕВИ СРБИЈЕ"**

Услови Јавног предузећа "Путеви Србије" из Београда, од 06.05.2020. године.

**"ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ"**

Услови Јавног предузећа "Лозница развој" из Лознице, број 03-208/1 од 20.03.2020. године.

**ЈКП"ТОПЛАНА"**

Услови Јавног комуналног предузећа "Топлана" из Лознице, број 186-1 од 18.03.2020. године.

**ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА**

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", број 73/19).

**НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА**

-ЈП "Лозница развој" Лозница

**САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА**

- Услови ЕМС Београд, број 130-00-УТД-003-438/2020-002 од 18.03.2020. године.
- Услови ЈП "Вовод и канализација" Лозница, број 28/328 од 27.03.2020. године.
- Услови "Лозница-гас" ДОО Лозница, број ЛГ-277/20 од 18.03.2020. године
- Услови "Телеком Србија" АД Лозница, бр. А332-100332/1 од 24.03.2020. године
- ЈКП"Топлана" Лозница, број 186-1 од 18.03.2020. године
- Услови ЈП "Путеви Србије" из Београда, од 06.05.2020. године.
- "Лозница развој" Лозница, број 03-208/1 од 20.03.2020. године
- Идејно решење.

**ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ**

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са локацијским условима.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења издатог у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова.

Обрадио:

\_\_\_\_\_  
Мирјана Матовић Марковић,  
дипл.простор. план.

ШЕФ ОДСЕКА

\_\_\_\_\_  
Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

\_\_\_\_\_  
Владан Трипковић, дипл.простор.план.