

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања
Број предмета: **ROP-LOZ-10727-LOC-1/20**
Заводни број: **353-126/20-V**
Датум: **18.05.2020.године**
Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву ОДС "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, Слободана Пенезића 1, за издавање локацијских услова за изградњу СБТС 10/0,4 kV "Доња колонија" са прикључним далеководом 10 kV и расплетом мреже ниског напона на к.п. број 539 КО Зајача, на основу чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 35/15, 114/15 и 117/17), Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19), Просторног плана града Лознице ("Службени лист града Лознице", број 13/11) и Плана детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" у Зајачи са СПУ("Службени лист града Лозница", број 13/13), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу СБТС 10/0,4 kV "Доња колонија" са прикључним далеководом 10 kV и расплетом мреже ниског напона на к.п. број 539 КО Зајача, категорија објекта Г, класификациона број 222410 и 222420.

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу изградњу СБТС 10/0,4 kV "Доња колонија" са прикључним далеководом 10 kV и расплетом мреже ниског напона на к.п. број 539 КО Зајача, урађен од стране "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, Слободана Пенезића 1, број 1953 из априла 2020. године.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

- Међусобни размак кабловских водова у рову треба да буде најмање 7 cm,
- На целој дужини кабловски водови морају бити положени у благим кривинама, змијолико, ради компензације евентуалних померања и температурних утицаја.
- При слободном полагању кабловски водови се нормално полажу у ров чија је дубина 0,8 m, а чија ширина зависи од броја кабловских водова који се полажу у ров,
- Каблови се у рову полажу у слоју постелјике 20 cm. Постелјика је од sitnoznaste земље или песка.
- На свим оним местима где се могу очекивати већа механичка напрезања средине или постоји евентуална могућност механичког оштећења, кабловски водови се полажу искључиво кроз кабловску канализацију,
- Кабловска канализација се примењује на прелазима испод колovoза улица, стаза и путева, колских прелаза и сл.
- Horizontalно растојање између телекомуникационих кабловских водова и енергетских кабловских водова до 1kV мора да износи најмање 50 cm,
- При укрштању енергетских кабловских водова са телекомуникационим кабловима, потребно је да угао укрштања буде што ближи правом углу, али најмање 450,
- Verikalно растојање енергетских кабловских водова за напоне 250 V према земљи од телекомуникационих кабловских водова мора да износи најмање 30 cm,
- Растојање између кабловских водова и водоводних или канализационих цеви мора да износи најмање 50 cm,

- Polaganje kablovskih vodova ispod vodovodnih cevi nije dozvoljeno,
- Pri ukrštawu kablovskih vodova sa vodovodnim cevima ili sa cevima kanalizacije mora se obezbediti minimalno vertikalno rastojanje od 30 cm,
- Paralelno vđlewe kablovski vodova uz temelje ili zidove zgrada ne treba da se vrši na razmaku manjim od 50 cm od spoljne površine objekta pod zemljom.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", број 73/19).

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА

-ЈП "Лозница развој" Лозница

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

-Идејно решење.

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са локацијским условима.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења издатог у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова.

Обрадио:

Мирјана Матовић Марковић,
дипл.простор. план.

ШЕФ ОДСЕКА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

Владан Трипковић, дипл.простор.план.

