Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
09.33 број 217-2129/19-1
12.02.2019. године
ROP-LOZ-8182-LOCA-2-HPAP-3/2019
Ш А Б А Ц
Господар Јевремова бр. 4

ФАДИЛЬ НЕЗИРИ 100595477201 8

Digitally signed by ФАДИЛЬ НЕЗИРИ 1005954772018
DN: c=RS, cn=ФАДИЛЬ НЕЗИРИ 1005954772018
Date: 2019.02.12 16:33:13 +01'00'

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

ЛОЗНИЦА, Карађорђева бр. 2

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС", бр. 35/2015, 114/15 и 117/2017), решавајући по захтеву број 353-33/2019 поднетом од стране Града Лозница, Градске Управе, Одељења за планирање и изградњу, Одсека за обједињену процедуру, ул. Карађорђева бр. 2, а у име инвеститора Опште болнице Лозница, из Лознице, Ул. болничка бр. 65, који је примљен 11.02.2019. године у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-LOZ-8182-LOCA-2-HPAP-3/2019, издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

за изградњу котларнице са два котла на дрвну биомасу, укупне снаге 2000kW и котлом на уље за ложење снаге 2000 kW, спратности П, бруто површине 312m², и резервоара за лож уље запремине 5m³, на катастарској парцели број 3502, КО Лозница, према достављеном Идејном решењу, израђеном од стране Arhitektonskog studija „Archybility", из Београда, Ул. комовска бр. 15.

У вези са издавањем услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за изградњу котларнице са два котла на дрвну биомасу, укупне снаге 2000kW и котлом на уље за ложење снаге 2000 kW, спратности П, бруто површине 312m², на катастарској парцели број 3502, КО Лозница, обавештавамо Вас да је, у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно **применити мере заштите од пожара утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће услове:**

- позиција подземног резервоара за складиштење уља за ложење, запремине 5m^3, у односу на постојеће и планиране објекте мора бити у складу са овереним ситуационом планом у размери R=1:250, који је саставни део Услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија издатих од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Шапцу под 09.33 број 217-2121/19-1 од 12.02.2019. године.

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом Одељењу у складу са чл.138. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

Сходно чл.123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/2017) и чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС" бр. 111/09 и 20/15) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Ослобођено плаћања таксе сходно члану 18 Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18 и 95/18).

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
потпуковник полиције

мр Фадиљ Незири