



Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 5/2016  
Број:404-20-989/2016-III-4  
Датум: 16.06.2015. године.

Л о з н и ц а

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо:

### ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број:404-20-989/2016-III

**Предмет: Одговор на постављено питања у вези јавне набавке број 5/2016 – "Радови на санацији водоводне мреже Пасковац – Зајача I фаза у Лозници"**

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на питања те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

#### **ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:**

##### **CRPNA STANICA**

##### **XII Montažerski radovi Crpne stanice**

##### **Pozicija 1.**

Fazonski komadi su obračunati po kg, a data specifikacija po komadu. Specificirana livenarija i armature su za koji pritisak u cevovodu 10 ili 16 bara?

- Na deonici gde je projektovana vodovodna mreža za pritisak od 16 bara i fazonski komadi su projektovani na pritisak od 16 bara, a na deonicama od 10 bara isto fazonski komadi su projektovani na isti pritisak.

##### **Pozicija 2**

PEHD rezervoar zapremine V 5. Koja je jedinica zapremine, m<sup>3</sup>?

- Da m<sup>3</sup> je jedinica zapremine, V je oznaka za zapreminu a 5 je količina.

##### **Pozicija 3**

Nabavka i ugradnja pumpe HIDROMULIT-E2CRE 10-09. Nisu navedene potrebne karakteristike potrebne pumpe. Da li to znači da nije dozvoljena ugradnja pumpe sličnih karakteristika i drugog tipa-proizvođača?

- Karakteristike: visina dizanja 70 m; proticaj od 16 m<sup>3</sup>/h (obavezna i rezervna pumpa).

Dozvoljavaju se i pumpe drugog tipa proizvođača sa traženim karakteristikama.

##### **VODOVODNA MREŽA**

##### **II ZEMLJANI RADOVI**

##### **Pozicija 2.1 do 2.8**

Potrebno je ukupno iskopati u različitim kategorijama zemljišta oko 5322m<sup>3</sup>?

Potrebno je zasuti nakon postavljanja cevovoda (računajući i pesak), ukupno 4083 m<sup>3</sup>?



U zasipanju peskom ispod oko i iznad cevovoda, ako se izvodi duž cele trase cevovoda nedostaje količina potrebnog peska? Predviđeno samo 401 m<sup>3</sup>, što je dovoljno samo za sloj od oko 10cm za navedenu dužinu trase.

Potrebno je odvesti višak u iznosu od 2865 m<sup>3</sup>?

U navedenim količinama su nelogičnosti: nedostaje količina i vrsta materijala za zasipanje.

- Deo trase koji se ne nalazi pored državnog puta II reda se zatrpava zemljom iz iskopa, deo trase koji se nalazi pored državnog puta je podeljen u tri grupe prema uslovima „Srbijaputeva“ tip 1 patrpavanja rova se odnosi na deonice koje su udaljene do 1m od ivice kolovoza i predviđeno je zatrpavanje mršavim betonom MB5, tip 2 se odnosi na deonice koje su udaljene do 2m od ivice kolovoza i rov se u ovom slučaju zatrpava prirodnim šljunkom, dok tip 3 se odnosi na deonice koje su udaljene do 3m od ivice kolovoza i u ovom slučaju se rov zatrpava zemljom iz iskopa... uslovi su dati u svrhu zaštite trupa puta, a zaštitni pojas u ovom slučaju državnog puta II reba br.330 iznosi 10m.

#### **Pozicija 3.7**

Predviđena marka betona MB 5, količina 500,00 m<sup>3</sup>? U literaturi je nepoznata MB 5? Potreban je precizniji opis pozicije gde se ugrađuje ta količina i na koji način.

- Mršavi beton MB5 je suva smeša prirodnog šljunka i cementa 50-80 kg po m<sup>3</sup>, koji se ugrađuje kao suv i vremenom vezuje u samom rovu. To praktično i nije betonski element i ne može se smatrati nosivim već u ovom slučaju se projektuje samo kao zaštita trupa puta.

#### **Pozicija 4.4**

Nabavka, transport i ugradnja multijoint spojnice fi 80 i 125. Kog je tipa D ili E?

- Tipa E.

#### **Pozicija 4.12**

Nabavka, transport i montaža nadzemnog protivpožarnog hidranta DN 80 sa kapom. Kapa se ugrađuje na podzemni hidrant. Koji je hidrant projektom predviđen, nadzemni ili podzemni?

- Predviđeni su nadzemni hidranti.

#### **ПИТАЊЕ :**

Da li je potrebno u obrazcu ponude i obrazcu strukture cene unositi vrednosti sa PDV-om s obzirom da se od 15.10.2015 godine za građevinske radove PDV ne obračunava u skladu sa odredbama člana 10.

Stav 2. Tačka 3 Zakona o PDV-u, da li će se menjati i obrasci ponude i obrasci strukture cene?

**ОДГОВОР:** Понуђачи достављају понуду са понуђеним ценама без пдв-а, као и са пдв-ом, без обзира на то ко је порески дужник, односно обвезник пдв-а. Дати обрасци се неће мењати.

**ПИТАЊЕ :** Везано за рок за достављање понуда, да ли ће бити продужен?

**ОДГОВОР:** Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку на основу члана 131в и 131г Закона о јавним набавкама – "Јавне набавке ради отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа-удеса", где рок за достављање понуда не може бити краћи од 10 дана од дана објављивања позива за достављање понуда, тако да се рок неће померати.

**ПИТАЊЕ :** Да ли може да се добије контакт телефон за лице задужено за обилазак локације? Да ли је заказан организован обилазак и када је ако је тако?



**ОДГОВОР:** Марко Николић 015/873-000, може се обићи терен по претходној најави.

На нашој интернет страници [WWW.LOZNICA.RS](http://WWW.LOZNICA.RS) – Јавне набавке – Јавне набавке 2016.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- на Портал јавних набавки
- на сајт града Лознице