

ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Огранак Лозница
Бр: 8J.1.0.0.Д.09.14-299969/1
20.11.2018.г.

Град Лозница
Градска управа Града Лознице
Карађорђева бр. 2
15300 Лозница

На Ваш захтев бр. 353-У-38 од 16.10.2018. год. за дефинисање услова за израду плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута 1Б реда бр. 26 на административној територији града Лознице, одређујемо следеће:

У с л о в е

1. Утврђено је да у предметном подручју постоје наши 35, 10 и 1 кV надземни водови као и трафостанице 10/0,4 кV различитог типа.
- Приликом изградње објеката водити рачуна о следећем:
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине:
 - за напонски ниво 1 кV до 35 кV:
 - за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра;
 - за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра;
 - за самоносеће кабловске снопове 1 метар;
 - за напонски ниво 35 кV: за све типове проводника 15 метара;
 - за подземне енергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано - бетонског канала: напонски ниво 1 кV до 35 кV, укључујући и 35 кV -1 метар;Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
 - за напонски ниво 1 кV до 35 кV, 10 метара;
 - за напонски ниво 110 кV и изнад 110 кV, 30 метара;
- Најкасније осам (8) дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката, инвеститор је у обавези да се писменим путем обрати Служби за припрему и надзор одржавања ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница у Лозници, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон;
- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите;
- Да се на местима на којима се налазе енергетски каблови изврши механичка заштита на прописани начин.
- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката, морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница у Лозници. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чланом 217. Закона о енергетици ("Службени гласник РС" број 145/14) сноси инвеститор објекта због чије се градње измешта постојећи објекат;
- Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења наших подземних кабловских водова и постојећих енергетских објеката, насталих непажњом извођача радова или непоштовањем ових услова.

8. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности предметних објеката;

Ови услови се издају ради израде **плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута 1Б реда бр. 26 на административној територији града Лознице** и у другу сврху се не могу користити.



Директор огранка:

Карпанџић Дарко, дипл.инж.ел.

Доставити:

- Подносиоцу захтева 2х
- Служби енергетике