



Град Лозница
Градска Управа
Број: ЈН 48/2019
Број:404-48-954/2019-III-30
Датум: 12.11.2019. године
Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-48-954/2019-III-30

Предмет: Одговор на постављено питање у вези јавне набавке број 48/2019 – **Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ**

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на питања те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ: 1. Dana 08.11.2019. godine na Portalu javnih nabavki objavili ste sledeće pitanje i odgovor:

„ПИТАЊЕ: U konkursnoj dokumentaciji „XII. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI“, u delu 09. BRAVARSKI RADOVI I ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA - ZIDOVI I ZIDNE OBLOGE OD MODULARNIH PANELA u napomeni je navedeno: „Za modularne zidove je neophodno priložiti ispitivanje seizmičke otpornosti. Standard podrazumeva seizmičku kvalifikaciju ispitivanjem na potersnim stolovima. Ispitivanjem obuhvatiti sve komponente koje se mogu javiti u eksploataciji, vrata sa otvaranjem oko vertikalnih šarki, klizna vrata, stakleni elementi i ostalo. Nakon izvršenog određivanja frekfencije sklopa neophodno je izvršiti ispitivanje za najgori mogući scenario definisan IBC-om (International Building Code) uzevši maksimalno spektalno ubrzanje. Rezultati ispitivanja treba da dokažu da stabilnost nije ugrožena te da ne predstavlja opasnost za povredu ljudi. “

Kao predlog iz konkursne dokumentacije navedeni su modularni zidovi i zidne modularne obloge proizvođača Termovent, čije su zahtevane karakteristike koje treba dokazati navedene i u delu XIII Obazac o proizvođačima materijala i opreme, na stranama 810 i 811, pozicije 12. i 13. Od predloženog proizvođača su dobijene informacije da pomenuti modularni zidovi i obloge ne zadovoljavaju uslove seizmičke otpornosti. Da li će Naručilac prihvatiti modularne zidove i zidne modularne obloge drugog proizvođača koji su takođe obloženi inoksnim limovima iste debljine kao i zahtevani ali se dimenzije panela razlikuju, imajući u vidu da dimenzije panela ne igraju nikakvu ulogu u prvoj i primarnoj ulozi panela, a to je ispunjavanje visokih higijenskih i antibakterijskih uslova? Da li je obavezno uz ponudu dostaviti i dokaz o ispitivanju seizmičke otpornosti panela?

ОДГОВОР: Prihvatiće se. Ukoliko u vendor listi stoji da je potrebno dostaviti dokaz o ispitivanju seizmičke otpornosti onda treba dostaviti i dokaz.“

Naše pitanje glasi: Zbog neusaglašenosti opisa i zahteva u obrascu XII i obrascu XIII ostaje nejasno Da li je uz ponudu neophodno dostaviti dokaz o ispitivanju seizmičke aktivnosti?

Skrećemo Vam pažnju da ponuđači ne mogu trpiti štetne posledice zbog nejasno definisanih uslova i zahteva u konkursnoj dokumentaciji, a da ovako postavljen uslov ostavlja mogućnost podnošenja **zahteva za zaštitu prava na radnju наручиоца** jer niste dali konkretan odgovor nego upućujete na sadržaj vendor liste koji nije usaglašen sa obrascem XII OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI.



Još jednom Vas molimo za precizan odgovor kako bi ponuđači bili u prilici da predaju prihvatljive ponude i da konkretnim odgovorom izbegnete eventualno različita tumačenja u fazi nakon donošenja odluke o dodeli ugovora.

ОДГОВОР: Uz ponudu obavezno dostaviti izveštaj o ispitivanju seizmičke otpornosti modularnih panela.

ПИТАЊЕ: 2. Konkursnom dokumentacijom, u delu dodatnih uslova "kadrovski kapacitet" traži se da ponuđač ima angažovane elektroinženjere sa licencama 450 i 453, međutim predmet javne nabavke obuhvata ugradnju vrlo specifične i osetljive opreme, kako u delu elektroenergetskih instalacija agregat i UPS. Skrećemo pažnju Naručiocu da nedovoljno stručna ugradnja ovakve opreme kao posledicu ima česte kvarove i skraćeni vek trajanja, te predlažemo da naručilac razmotri korekciju dodatnog uslova u delu kadrovskog kapaciteta u pravcu da ponuđač za ovakve radove, pored inženjera sa licencama 450 i 453, mora posedovati angažovane odgovarajuće stručnjake ovlašćene od strane proizvođača ili ovlašćenog distributera koji bi svojim znanjem i iskustvom garantovali dobro i kvalitetno izvršenje posla.

ОДГОВОР: Odbija se. Kadrovski kapacitet ostaje nepromenjen. Angažovani elektroinženjeri sa licencama 450 i 453 ispunjavaju strukovne sposobnosti za izvođenje radova koji su predmet Javne nabavke.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке 2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки
- сајт града Лознице