



Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 48/2019  
Број:404-48-954/2019-III-18  
Датум: 30.10.2019. године  
Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо:

### ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-48-954/2019-III-18

**Предмет:** Одговор на постављено питање у вези јавне набавке број 48/2019 – **Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ**

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на питања те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

**ПИТАЊЕ:** на страни 869/1034 конкурсне документације у делу који се односи на образац материјала и опреме - позиција 04-23 - наведене су карактеристике које треба да задовољи циркулациона пумпа. У предмеру радова на страни 277/1034 конкурсне документације, наведен је тип пумпе "MAGNA 25-60" са карактеристикама које су наведене и у обрасцу материјала и опреме. Наведени тип пумпе се не производи већ дуже време а и наведена пумпа (која више није у производњи) не задовољава тражене параметре. Молимо вас да у складу са наведеним извршите измену конкурсне документације.

**ОДГОВОР:** Одговарајуца циркулациона пумпа MAGNA3 25.60

**ПИТАЊЕ:** на страни 869/1034 конкурсне документације у делу који се односи на образац материјала и опреме - позиција 04-23 (други део) - наведене су карактеристике  $Q=5$  l/s,  $H=20.01$  m. У предмеру радова на страни 279/1034 конкурсне документације, наведен је тип пумпе "MPC-F 2 CRI20" са карактеристикама које су наведене и у обрасцу материјала и опреме. Наведени тип пумпе не задовољава захтеве јер постројење у себи садржи фреквентни регулатор а код хидрантске мреже то није дозвољено. Молимо вас да у складу са наведеним извршите измену конкурсне документације.

**ОДГОВОР:** Пумпа за хидрантску воду HYDRO MPC-S-S CRI20-2 са експанзионим посудом GT-U-600 PN10 G11/2 V

**ПИТАЊЕ:** У обрасцу XIII, на страни 844 позиција број 22 I 23, наведено је Набавка материјала, допрема и монтажа ал.застакљених врата са фиксном застакљеном преградом и надсветлом. Врата су стално затворена. Материјал: врата израђена од ал.побољшаних профила  $Uf=1,4-4,5W/m^2/K$ . Криво врата је пуно са термоизолационом испуном и обојаном облогом од панела који су завршно обрађени ал.лимом  $Ud=1,6Wm^2K$ . Испуна сигурносно ламинирано стакло 4.4.1. Молимо вас за појашњење позиције. Да ли се ради о застакљеним или панелним вратима? Такође вас молимо за објашњење да ли се коефицијент  $Uf=1,4-4,5W/m^2/K$  односи на комплетна врата или на рам, с обзиром да је у наставку позиције дат коефицијент за компетна врата  $Ud=1,6Wm^2K$ ?



**ОДГОВОР:** *Позиција 22 се односи на улазни портал са 4 крила, од којих су два фиксна а остала два су врата заокретна око вертикалне осе, и застакљеним надсветлом. Цела позиција је застакљена. Укупан коефицијент за целокупну позицију је  $U_d < 1,6 W m^2 K$ .*

*Позиција 23 се односи на једнокрилна пуна врата са надсветлом од преструјне реšetке, где је коефицијент за врата  $U_d < 1,6 W m^2 K$ .*

**ПИТАЊЕ:** У обрасцу XIII, на страни 855 позиција број 6, наведено је Nabavka, допрема I уградња структуралних фиксних површина фасаде који представљају самоносећи, у целини застакљен I топло изолован тип фасадне конструкције од ал профилу. Елементи фасаде у свему према стандарду EN ISO 717-1. Фасаде поделжу standard EN 13830, прозори I врата standardу EN 14351, а standard EN 717-1 односи се на плоче на бази дрвета, што нема никакве везе са фасадом. Молимо Вас за измену конкурсне документације у овом делу.

**ОДГОВОР:** *Standard EN ISO 717-1 се односи на акустику – оцена звучне изолације у зградама и звучне изолације грађевинских елеманата. За ову позицију се додаје и да елементи фасаде буду према standardу SRPS EN 13830:2017*

На нашој интернет страници [WWW.LOZNICA.RS](http://WWW.LOZNICA.RS) – Јавне набавке – јавне набавке 2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки
- сајт града Лознице