



Град Лозница
Градска Управа
Број: ЈН 48/2019
Број: 404-48-954/2019-III-22
Датум: 05.11.2019. године
Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-48-954/2019-III-22

Предмет: Одговор на постављено питање у вези јавне набавке број 48/2019 – **Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ**

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на питања те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ: У obrascu XIII, на страни 865, позиција 01-67 наведено је Nabavka, isporuka, montaža I puštanje u rad uređaja за производњу demi воде. Капацитет постројења износи 1000 l/h. Прикључак хладне воде 15mm, потребан проток 20l/min, потребан притисак 100-800kPa. Прикључак преčišћене воде 20mm, потребан проток 20/min, потребан притисак 50-800kPa. Одвод пречника 50mm, потребан проток 50l/min. Прикључак паре 15mm, потребан проток 0,5kg/min, потребан притисак 300-500kPa. Температура просторије 5-40stepeni, влажност ваздуха мања од 80% при температури 31 stepen. Као препоруку ста навели HYDROLUX. Од поризвођача смо добили информацију да осим капацитета постројења, ниједна наведена карактеристика не одговара предложеној pumpи. Молимо вас да измените конкурсну документацију у овом делу.

ОДГОВОР: Карактеристике уређаја су следеће :

Капацитет постројења 1000 l/h, прикључан цев 25mm, потребан проток 2m³/h , потребан притисак 3-5 бара.

ПИТАЊЕ: У одговору br.2 од 30.10.2019. сте навели да за позицију 04-23 понудимо pumpу за хидрантску воду HYDRO MPC-S-S CRI20-2 са експанзионом посудом GT-U-600 PN10 G11/2V. Од произвођача смо добили да је тип pumpе HYDRO MPC-S-2 CRI20-2 I да та pumpа не иде са експанзионом посудом. Молимо вас да измените конкурсну документацију у овом делу.

ОДГОВОР: Postovani, производјаци доста често менјају своје палете производа. Исто тако пројектант је био у конаткту са производјацима за време процеса пројектовања. Изводјак се свакако предлог опреме дати будућем Надзору на одобрење, с обзиром на цесте измене производа, од данас па до врмена уградње сасвим је могућа измена и сад доступног прозвода. Додатно, цена експансионе посуде није значајна, и саветујемо да иста и остане у тросковнику. Уколико се посуда и не угради, посуда неће бити наплаћена.

ПИТАЊЕ: на странама 434-454 конкурсне документације у делу предмер радова - део 4.2.6.2 израда BMS и EMP - група 2 Разводни ормани EMP и група 3 Разводни ормани BMS - налазе се позиције радова које се односе на разводне ормане. На крају сваке појединачне позиције разводног ормана наведено је "KOMPLET" а у оквиру сваке од позиција су наведене ставке које саčinjavaju сваки разводни орман понаособ. Да ли је довољно за сваки разводни орман upisати цену само за KOMPLET јер се они испоручују као целине, без да се могу узимати појединачно ставке које улазе у њихов састав?



ОДГОВОР: Може да стоји само цена комплет ормана, а да цене појединачних ставки не буду приказане, али је неопходно да остану количине и опис ставки унутар једног ормана.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке 2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки
- сајт града Лознице