



Град Лозница
Градска Управа
Број: ЈН 48/2019
Број: 404-48-954/2019-III-12
Датум: 24.10.2019. године
Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-48-954/2019-III-12

Предмет: Одговор на постављено питање у вези јавне набавке број 65/2019 – Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на питања те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ: У обрасцу XIII, на страни 857 позција број 9, наведено је Nabavka I isporuka kupole за одимњавање. Kupola се састоји од две горње акрилне лјуске, термофориране, опал/transparentна и доње равне лјуске од вишеслојног поликарбоната дебљине 16mm. Светлосна пропустљивост 50%, пропусност енергије 50%. Као препоруку сте навели LAMILUX CI F100. Из компаније која производи Lamilux куполе смо добили информацију да тражени производ има следеће карактеристике: Светлосна пропустљивост 44%, пропусност енергије 49%.
Molimo вас да измените наведене карактеристике.

ОДГОВОР: Опис позције са изменама гласи:

Kupola за одимљавање 150x240cm (димензија отвора на крову). Nabavka, isporuka i ugradnja troslojnih otvarajućih svetlosnih kupola за одимљавање тип "LAMILUX CI System smoke lift F100" или одговарајуће, testirana према standardу EN 12101-2, termoizolovana, без термићких mostova, потпуно изоловани систем – коефицијент пролаза toplote $U_w=1.3W/m^2K$. Kupola се састоји од две горње акрилне лјуске, термоформиране, опал/transparentна, и доње равне лјуске од вишеслојног поликарбоната дебљине 16mm, transparentне. Светлосна пропустљивост 44%, пропусност енергије 49%, звучна изолација 24 dB. Nasadni venac је од полиестера са полиуретанском термоизолацијом, без freona, са секундарном заштитом од кондензације на унутрашњој страни венца. Ram је од PVC-а са коекструдираним зaptivkама, са системом са двостурким зaptивањем на контакту са насадним vencem. Otvaranje је помоћу kinematskog mehanizma у чијем је sklopu elektromotor 24V. Ugao otvaranja је 165°. U cenu је урачунао sav vezni i zaptivni materijal, transport i ugradnja.

Nije обухваћено cenom: - podkonstrukcija за oslanjanje nasadnog венца (део челичарских радова), додатна термоизолација или hidroizолација nasadnog венца светлосних трака, лимарски опшави, обрада отвора и остала bravarija која се не поминје у опису (део кровопокривачких радова) Обрачун по комаду.

ПИТАЊЕ: У обрасцу XII, на страни 154 сте навели – сва унутрашња врата у објекту треба да буду одговарајућег квалитета у складу са Ergon вратима и оковима. Из Ergon компаније смо добили одговор да врата Normal – једнокрилна и двокрилна пунa врата имају другачије дебљине од дебљина наведених у конкурсној документацији. Односно, Ergon нема у понуди крило врата обоstrано обложено медијаном плочама $d=6mm$ и завршно обложено HPL плочом $d=1mm$.
Molimo вас да измените наведене карактеристике.



ОДГОВОР: Napomena kod unutrašnje bravarije – stolarije da sva unutrašnja vrata u objektu treba da budu odgovarajućeg kvaliteta u skladu sa Ergon® vratima i okovima, usklađena sa Evropskom regulativom EN 12400/02 ili odgovarajuća - treba da bude izbrisana. Svu bravariju I stolariju treba raditi prema opisima iz pozicija.

ПИТАЊЕ: U obrascu XIII Obrazac o proizvođačima materijala i opreme, za svaku poziciju je naveden minimum karakteristika koje materijal ili oprema mora da ispuni, a kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama se dostavlja tehnička specifikacija materijala ili opreme koja se nudi. Pored navedenog u delu Materijal/oprema i zahtevani kriterium u većini pozicija stoji:

"**Sertifikati:** Dostaviti sertifikate da ponuđena oprema poseduje navedene osobine", dok je u određenim pozicijama jasno navedeno šta se od ponuđača traži kao dokaz.

Imajući u vidu da je Sertifikat potvrda da sam proizvođač postupa u skladu sa određenim standardom tokom proizvodnje, ukoliko je to zahtevano, što kasnije potvrđuju atesti odnosno tehnički listovi, molimo Vas da nam odgovorite da li je u pitanju štamparska greška, jer za pozicije u kojima je navedena sporna rečenica ne postoji sertifikat kao takav. Takođe skrećemo pažnju da se iz samih sertifikata ne može utvrditi da li proizvod poseduje tražene osobine već se utvrđuje na osnovu atesta odnosno tehničkih listova.

U pojedinim pozicijama se navodi: Dostaviti sertifikate da ponuđena oprema poseduje navedene osobine i **Kopiju atesta EN54-16 (EN 54-4, EN 54-24, EN54-2 i druge)**. Skrećemo pažnju su EN54-16 i drugi navedeni međunarodni standardi a ne atesti, te se kao takvi ne mogu zahtevati kao dokaz od ponuđača. Da li je proizvodi odnosno materijal proizveden u skladu sa određenim standardom može se videti iz atesta odnosno tehničkog lista.

Da li je dovoljno da se kao dokaz o ispunjavanju traženih karakteristika dostave atesti odnosno tehnički listovi?

ОДГОВОР: Naručilac će prihvatiti, kao dokaz o ispunjavanju traženih karakteristika da se dostave atesti odnosno tehnički listovi koji dokazuju tražene kriterijume.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке 2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки
- сајт града Лознице