



Град Лозница
Градска Управа
Број: ЈН 11/2019
Број: 404-11-326/2019-III-8
Датум: 27.03.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-11-326/2019-III-8

Предмет: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 11/2019 –
Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку и лож уље, топловода и топлотних подстаница у оквиру објекта Опште болнице Лозница по систему „кључ у руке“

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговоре на питања, те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ: Лица запослена по основу уговора о допунском раду не поседују М образац - пријава, промена и одјава обавезног социјалног осигурања. Како сте у конкурсној документацији у делу 4) Кадровски капацитет, Докази, тачка v), као доказ о радном ангажовању навели да је уз фотокопију уговора о делу/ уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању потребно доставити и одговарајући М образац у складу са Законом о раду, односно законом о доприносима из обавезног социјалног осигурања, а како наведени документ у складу са поменутиим законом у случају допунског рада не постоји да ли ће бити прихватљиво да се као доказ о радном ангажовању достави само копија Уговора о радном ангажовању ван радног односа у складу са Законом о раду, члан 197-202?

ОДГОВОР: Уколико не постоји М образац није га потребно доставити, довољно је доставити фотокопију уговора о радном ангажовању.

ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији сте у делу 4) кадровски капацитет, докази, тачка д) навели: Фотокопије личних лиценци из области заштите од пожара (уз сваку лиценцу). Фотокопије лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и њиховим потписом. Како закон о заштити пожара и Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења није прописано да постоји печат за имаоца лиценци А, В2, LT2 и LT3, самим тим печат за носиоце лиценци А, В2, LT2 и LT3 не постоји, молим Вас да нам потврдите да је у питању штампарска грешка.

ОДГОВОР: Кадровски капацитет за предметни област ће се доказивати фотокопијом лиценце из области заштите од пожара и потписом имаоца лиценце.

ПИТАЊЕ: Да ли ће бити прихватљиво уколико једно лице поседује више лиценци, или је неопходно да носиоци сваке лиценце буду различита лица?



ОДГОВОР: Конкурсном документацијом је предвиђено да понуђач мора да располаже потребним бројем извршилаца и квалификацијама извршилаца за све време трајања уговора о јавној набавци. Биће прихватљиво и да једно лице поседује више лиценци, ако понуђач достави доказ да располаже укупним траженим бројем извршилаца и квалификацијама извршилаца.

ПИТАЊА: 1. У тендерској документацији се захтева израда пројекта спољног уређења . Молимо да се дефинише обухват пројекта спољног уређења и новопроектваних саобраћајница.

ОДГОВОР: Пројектом спољнег уређења је потребно одрадити интерну саобраћајницу у оквиру предметне парцеле за колски прилаз камиона за довоз сечке у складиште сечке као и за прилаз цистерни за допрему лаког лож уља за пројектовани подземни резервоар LLU. Такође обезбедити и пешачки прилаз свим новопроектваним објектима (котларница, складиште сечке, резервоар за LLU). Коловозну констуркцију пројектовати у складу са очекиваним саобраћајним оптерећењима.

2. У тендерској документацији се помињу и објекти унутар болнице Лозница. Да ли објекти у којима је предвиђена топлотна подстаница имају употребну дозволу и сагласност МУП-а на изведено стање?

ОДГОВОР: Објекти у којима је пројектном документацијом предвиђена топлотна подстаница имају употребну дозволу и сагласност МУП-а на изведено стање.

3. Нејасно је шта пројекат система техничке заштите садржи. Да ли је у питању противпровални систем?

ОДГОВОР: Пројекат система техничке заштите треба да обухвати противпровални систем и систем видео контроле (cctv), описано на стр 31

4. У тендерској документацији се спомиње и Пројекат стабилне инсталације за дојаву пожара и детекцију експлозивних гасова према Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (“Сл.лист СРЈ”, бр. 87/93), односно Правилнику у техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл.лист СРЈ“, бр. 26/93). О којим експлозивним гасовима се ради?

ОДГОВОР: Није потребан пројекат детекције експлозивних гасова.

5. У тендерској документацији се спомиње Пројекта заштите од пожара (према Закону о заштити од пожара (“Сл.гласник РС”, бр 111/2009 и 20/2015)), у коме су садржани Елаборат о зонама опасности? Молимо за појашњење.

ОДГОВОР: Садржај пројекта заштите од пожара је потребно урадити у складу са наведеним законом и у складу са новопроектваним објектима.

6. У табели материјала образац 12 је наведени запорни вентил (тачка 1.2 и 2.2) са дуплим ексцентром. За овакву врсту инсталација и притиска, температуре није



уобичајено да се користи овакав вид запорног вентила. Да ли је могуће предвидети запорни вентил или лептирасти вентил са гарантованим карактеристикама?

ОДГОВОР: Молимо поступите према захтеву изнетом у обрасцу 12.

7. У табели материјала образац 12 је наведени димњачки систем (тачка 8) и материјал димњака 1.4571. У техничком опису је дат материјал димњака 1.4404, 1.4571 и 1.4539. Да ли је могуће предвидети било који од предвиђених материјала као материјал димњака?

ОДГОВОР: Молимо поступите према захтеву изнетом у обрасцу 12.

На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – јавне набавке 2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки
- сајт града Лознице