



Град Лозница
Градска управа
Комисија за јавну набавку
Деловодни број:404-5-100/2019- III-1-7
Датум: 01.02.2019.год.
Лозница

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку саставља

ОДГОВРИ НА ПИТАЊА
За јавну набавку 5/2019

ПИТАЊЕ 1.

У Конкурсној документацији, 3 . Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, додатни услови, 4 Технички капацитет, захтевано је Ваљак са гуменим точковима 16 т - 2 комада .

Питање: Да ли захтевани услов испуњава гумени ваљак до 16 т, односно да ли је 16 т максимална или минимална тежина?

ОДГОВОР 1.

Носивост 16т је максимална тежина ваљка са гуменим точковима. (два комада)

ПИТАЊЕ 2.

У Конкурсној документацији , 3 . Услови за учеће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова , додатни услови, 3 Кадровски капацитет , захтевано је 2 (два) дипломирана инжењера грађевинске струке , који поседују лиценцу за стручну оспособљеност број 415 или 412 и најмање три године радног искуства на пословима који су предмет јавне набавке.

Питање: Да ли се под радним искуством подразумева опште радно искуство или искуство са лиценцом?

ОДГОВОР 2.

Под радним искуством се подразумева радно искуство са лиценцом.

ПИТАЊЕ 3.

У Конкурсној документацији, 6 Образац структуре понуђене цене - Предмер и предрачун радова , Б 3.1 стоји под редним бројем 48. Постављање саобраћајних знакова са стубом и без стуба и под редним бројем 51. Постављање саобраћајних смероказа. Питање: Да ли јединичне цене за наведене позиције треба да обухвате и набавку стубова , знакова и смероказа ?

ОДГОВОР: Позиција 48. и 51. обухвата само постављање.

ПИТАЊЕ 4.

У Конкурсној документацији , 6 Образац структуре понуђене цене - Предмер и предрачун радова , Б 3.2 Радови на периодичном одржавању путне мреже, стоји под редним бројем 18. Израда цевстих пропуста од ПВЦ цеви са материјалом и радом на ископу и затрпавању. На коју подлогу се постављају цеви, да ли се ради бетонска облога око цеви и којим материјалом се врши затрпавање цеви?

ОДГОВОР: Цеви се постављају на подлогу од мршавог бетона, око цеви се поставља облога од песка, а затрпавање се врши туцаником од 0-31 мм.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- На Портал управе за јавне набавке
- На сајт града Лознице