



Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН ОП 9/2016  
Број:404-24-1106/2016-III-3  
Датум: 08.07.2015. године.  
Л о з н и ц а

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо:

### **ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА**

Деловодни број:404-24-1106/2016-III-3

**Предмет: Одговор на постављено питања у вези јавне набавке број 9/2016 – Радови на санацији водоводне мреже Пасковац –Зајача I фаза у Лозници**

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на питања те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

#### **ПИТАЊЕ:**

1. На страни 72/86 у позицији 3.7 наведено је:

Набавка, транспорт и уградња материјала за рова (тип 1) бетоном МБ 5 са потребном оплатом. Марка бетона МБ 5 не постоји (вероватно се мисли на МБ-15) и нејасно је где се уграђује.

2. На страни 73/86 позиција 4.4 наведено је:

Набавка, транспорт и монтажа Мултијоинт 0 80 и 0 125.

Наведени фазонски комад постоји као тип "Е" и "У", молимо да разјасните који тип се тражи.

3. На страни 71/86 у позицији 3.2 наведено је:

Набавка, транспорт и уградња материјала за израду зидова за ревизионе шахтове ... м3 4.75

Наведена количина није логично сагласна количинама бетона за горњу и доњу плочу. Вероватно би требало да буде 47.5 м3 или више.

Молимо за разјашњење.

#### **ОДГОВОР:**

1. Mršavi beton MB5 je suva smeša prirodnog šljunka i cementa 50-80 kg/m<sup>3</sup>, koji se ugrađuje kao сув i временом vezује u samom rovu. To praktičно i nije betonski element i ne može se smatrati nosivim već u ovom slučaju se projektuje samo kao zaštita trupa puta.

Deo trase koji se ne nalazi pored државног пута II реда се затрпава земљом из ископа, део трасе који се налази поред државног пута је подељен у три групе према условима „Srbijaputeva“ тип 1 патрпаванја рова се односи на



deonice koje su udaljene do 1m od ivice kolovoza i predviđeno je zatrpavanje mršavim betonom MB5, tip 2 se odnosi na deonice koje su udaljene do 2m od ivice kolovoza i rov se u ovom slučaju zatrpava prirodnim šljunkom, dok tip 3 se odnosi na deonice koje su udaljene do 3m od ivice kolovoza i u ovom slučaju se rov zatrpava zemljom iz iskopanih uslovi su dati u svrhu zaštite trupa puta, a zaštitni pojas u ovom slučaju državnog puta II reda br.330 iznosi 10m.

2. Типа "Е"

3. Дошло је до грешке, количина износи 47,5 m<sup>3</sup>.

На нашој интернет страници [WWW.LOZNICA.RS](http://WWW.LOZNICA.RS) – Јавне набавке – Јавне набавке 2016.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

-на Портал јавних набавки

-на сајт града Лознице