

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (" Службени Гласник РС" број: 124-2013 од 6. Јануара 2013. године) Комисија за реализацију јавне набавке број: 1Р-/2013, именована решењем Председника МЗ Јеленко Симић доноси:

1. Питање:

2. У техничкој спецификацији ставка 22 , којег је пречника димњак?

Одговор:

Димњак је пречника 250мм.

Члан Комисије

Службеник за јавне набавке

---

Слађана Томићевић, дипл. економиста