

Примљено 28.09.2015.г.
Китефановић

JAVNO PREDUZEĆE
„VODOVOD I KANALIZACIJA“
Broj: 84/1489
Datum: 24.09.2015.god.
Loznica

JAVNO PREDUZEĆE
DIREKCIJA ZA RAZVOJ I
URBANISTIČKO PLANIRANJE
„URBOPLAN“
Бр. 968
Датум 28.9. 2015 г.
ЛОЗНИЦА

GRADSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU

PREDMET: Odgovor po zahtevu

Na osnovu vašeg dopisa (u JP „Vodovod i kanalizacija zavedeni pod br.1489 od 09.09.2015.) za izdavanje podataka i uslova za izradu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Vlade Zečevića, Karađorđeve, Vase Čarapića i Jovana Cvijića u Loznici, Obaveštavamo Vas o sledećem:

U predviđenom obuhvatu Plana detaljne regulacije bloka između ulica Vlade Zečevića, Karađorđeve, Vase Čarapića i Jovana Cvijića u Loznici nalaze se instalacije :

– Vodovoda:

- Ulica Vlade Zečevića: ND 80 livenogvozdeni cevovod;
- Ulica Karađorđeva: ND 100 pehd;
- Ulica Vase Čarapića: ND 200 livenogvozdeni cevovod, Ø600 livenogvozdeni distributivni cevovod i Ø600 livenogvozdeni cevovod koji je napušten, i
- Ulica Jovana Cvijića: ND 200 liveno gvozdeni ND 100 pehd cevovodi.

– Fekalne kanalizacije:

- Ulica Vlade Zečevića: Ø200 keramika;
- Ulica Karađorđeva: Ø500 PP;
- Ulica Vase Čarapića: nema fekalnu kanalizaciju, i
- Ulica Jovana Cvijića: Ø200 keramika, Ø300 beton i Ø500 PVC.

USLOV: Potrebno je izgraditi kanalizacioni kolektor u ulici Vase Čarapića prečnika dovoljnog da prihvati postojeće i planirane korisnike. Prilikom planiranja instalacija u ulici Vase Čarapiće moguće je koristiti koridor starog distributivnog cevovoda Ø600 koji nije u funkciji ali se i dalje nalazi u putnom profilu.

NAPOMENA: U Karađorđevoj ulici instalacije vodovoda (vodovodna cev i kućni priključci) se nalaze na dubinama od 1,0-1,2 m dok se fekalna kanalizaciona cev nalazi na 3,5-4,2 m. Prilikom planiranja rampi za podzemni deo garaže voditi računa da se ne ugroze postojeće hidrotehničke instalacije.

Prilikom planiranja i projektovanja objekata voditi računa o udaljenosti od cevovoda i međusobnim razmacima instalacija, nije dozvoljena izgradnja objekata 2,50 m osovinski od cevovoda niti montaža uređaja bilo koje vrste. (Prema sl.listu 7/2003 Opštine Loznica čl.70 i čl.71.) Kod ukrštanja sa drugim instalacijama obezbediti min. visinski razmak od 0,50 m a sve prema tehničkim propisima i pravilima tehničke struke.

U prilogu Vam dostavljamo skicu sa položajima naših instalacija u predmetnom obuhvatu.

Dostavljeno:

- Naslovu,
- Arhivi.
-



Za JP »VODOVOD I KANALIZACIJU«

Marija Nešković

/Marija Nešković, dig/

