

ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Регионални центар Електросрбија
Огранак Лозница
Бр: 4-155/15
17.09.2015.год.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
"УРБОПЛАН"

Бр. 826

Датум 22.9.2015
ЛОЗНИЦА

ПРЕГЛЕД				
Орган	Датум издавања	Лист	Листа	Вредност

"ГРАД ЛОЗНИЦА – ГРАДСКА УПРАВА"
Одељење за планирање и изградњу

На захтев ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАД ЛОЗНИЦА, бр.353-у-4 од 08.09.2015. год., наш бр. 09.14.622-120644/1-2015 од 09.09.2015. године, у име инвеститора ЈП "Урбоплан" Лозница за давање података и техничких услова за израду Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници одређујемо следеће

У с л о в е

1. Изласком на лице места и прегледом трасе, утврђено је да постоји наши 10 кV подземни водови и 0,4 кV надземни и подземни водови.

- На основу пораста оптерећења, за ово стамбено-пословно насеље предвидети изградњу нових објеката (ТС 10/0,4 кV и водова НН). По правилу се користе МБТС. Изузетно се користи МТСП или ТС монтира у неки други објекат (зграду).

Концепција НН мреже:

- НН мрежа је кабловска и по правилу не повезује суседне ТС;
- НН мрежа се гради као "антенска" преко кабловских прикључних кутија (КПК) по принципу "улаз-излаз" на објектима потрошача;
- прикучење појединачних објеката на удаљењу преко 15 m од основног правца вода разводне НН мреже, као и прикључење објеката мање снаге, може да се изведе и једноструким кабловским водом преко осигурача у КПК постављеној поред КПК на чеоној згради или у кабловском орману.

Врста и пресек проводника НН мреже:

- кабловски водови су типа PP00-ASJ са PVC изолацијом или типа XP00-ASJ са изолацијом од умреженог полиетилена, пресека $3 \times 150 + 70 \text{ mm}^2$ за основну мрежу (ТП-3);
- кабловски прикључци могу да се изведу различитим типом и мањим пресеком у односу на основни вод НН мреже;
- потрошач са већим оптерећењем може да се прикључи кабловским водом одговарајућег пресека директно у ТС.

2. Да се обавезно пре почетка извођења радова обрате посебним захтевом за одређивање надзорног органа испред ЕД који ће пратити извођење радова.
3. Да се ископ и затрпавање у близини каблова врши искључиво ручно и под нашим надзором.
4. Да се на местима на којима се налазе енергетски каблови изврши механичка заштита на прописани начин.
5. У случају да постојећи енергетски објекти сметају потребно је да се посебним захтевом обратите за измештање истих.
6. Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења наших подземних кабловских водова и постојећих енергетских објеката, насталих непажњом извођача радова или непоштовањем ових услова.

Ови услови се издају ради израде плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници.



Директор ЈП ГРАД Београд
Грујић Боран, дипл.правник

Доставити:

- Подносиоцу захтева 2х
- Служби енергетике

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Регионални центар Електросрбија – огранак ЕД Лозница
Слободана Пенезића 1, 15300 Лозница
Тел. 015 879 300
Факс 015 871 623
office@edloznica.co.rs
www.elektrosrbija.rs



Број: 09.14-622-24978/1
Дана: 19.11.2015. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
"УРБОПЛАН"

Бр. 1105
Датум 23. 11. 2015. г.
ЛОЗНИЦА

Ј.П. ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
"УРБОПЛАН" - ЛОЗНИЦА
Кнеза Милоша бр. 7/3
15300 Лозница

ПРЕДМЕТ: Допуна техничких услова бр. 4-155/15 од 17.09.2015.године

На Ваш захтев бр. 1058 од 04.11.2015. године, наш број 09.14-622-231129/1 од 09.11.2015. године, у коме се тражи допуна издатих техничких услова за израду Нацрта Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници обавештавамо Вас да је постојећа трафостаница 10/0.4 kV Зелена Пијаца 2, која се налази у обухвату Плана, основно средство ЕД Лозница. Трафостаница је инсталисаног капацитета 1x630 kVA и из ње су напојене околне зграде и улице. Трафостаница нема могућност проширења капацитета тако да је за потребе напајања будућих објеката који ће се градити на овом подручју потребно предвидети нову трафостаницу сходно порасту оптерећења а према условима број 4-155/15 од 17.09.2015. године.

Handwritten signature



Директор огранка

Зоран Грујичић, дипл. правник

Доставити:

- Наслову;
- Служби енергетике;
- Архиви;

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

11000 Београд
ПИБ:100001378
Масарикова 1-3
број:07005466

Тел: +381 11 36 16 706

Факс: +381 11 36 16 641

Матични