"Електросрбија" д.о.о. Краљево
ЕД Лозница
Бр: **4-196/14**
13.11.2014.год.

"**Ј.П Урбоплан**" Лозница
Кнеза Милоша бр. 7/ III

На Ваш захтев бр. **1112/3** од **04.11.2014.** год. за давање података и техничких услова за израду **Плана детаљне регулације блока "Гимназија" , између улица Пашићеве, Трг Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници** дајемо Вам услове за израду **плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници** одређујемо следеће

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
"УРБОПЛАН"
Бр. 1207
Датум 25.11. 2014 г
ЛОЗНИЦА

У с л о в е

1. **<u>Изласком на лице места и прегледом трасе, утврђено је да постоје наши 10 кV и 0,4 кV подземни водови.</u>**

- На основу пораста оптерећења , за ово стамбено-пословно насеље предвидети изградњу нових објеката (ТС 10/0,4 кV и водова НН). По правилу се користе МБТС. Изузетно се користи МТСП или ТС монтира у неки други објекат (зграду).

Концепција НН мреже:

- НН мрежа је кабловска и по правилу не повезује суседне ТС;
- НН мрежа се гради као "антенска" преко кабловских прикључних кутија (КПК) по принципу " улаз-излаз" на објектима потрошача;
- прикучење појединачних објеката на удаљењу преко 15 m од основног правца вода разводне НН мреже, као и прикључење објеката мање снаге, може да се изведе и једноструким кабловским водом преко осигурача у КПК постављеној поред КПК на чеоној згради или у кабловском орману.

Врста и пресек проводника НН мреже:

- кабловски водови су типа PP00-ASJ са PVC изолацијом или типа XP00-ASJ са изолацијом од умреженог полиетилена, пресека 3x150+70 mm^2 за основну мрежу (ТП-3);
- кабловски прикључци могу да се изведу различитим типом и мањим пресеком у односу наосновни вод НН мреже;
- потрошач са већим оптерећењем може да се прикључи кабловским водом одговарајућег пресека директно у ТС.

2. Да се **<u>обавезно</u>** пре почетка извођења радова обрате посебним захтевом за одређивање надзорног органа испред ЕД који ће пратити извођење радова.

3. Да се ископ и затрпавање у близини каблова врши искључиво ручно и под нашим надзором.

4. Да се на местима на којима се налазе енергетски каблови изврши механичка заштита на прописани начин.

5. У случају да постојећи енергетски објекти сметају потребно је да се посебним захтевом обратите за измештање истих.

6. Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења наших подземних кабловских водова и постојећих енергетских објеката, насталих непажњом извођача радова или непоштовањем ових услова.

Ови услови се издају ради израде **Плана детаљне регулације блока "Гимназија" , између улица Пашићеве, Трг Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници.**

Директор

Грујичић Зоран, дипл.правник

Доставити:
- Подносиоцу захтева 2х
- Служби енергетике