"LOZNICA-GAS" DOO Loznica
15300 Loznica, ul. Vojvode Mišića br. 4, p.fah 77
Tel. 015/883-463, faks 883-464, mob: 064/888-37-03
www.loznica-gas.rs, e-mail: office@loznica-gas.rs

Mat.br. 17547402
Šifra delatnosti: 3522
PIB: 103243915
PDV: 123390712

Broj : 602/1г

Loznica, 08.09.15 god.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
"УРБОПЛАН"
Бр. 785
Датум 11.9.2015 г.
ЛОЗНИЦА

JP direkcija za razvoj i urbanističko planiranje
"URBOPLAN" Loznica
15300 Loznica, Kneza Miloša 7/VIII

Predmet: **Podaci o gasovodu i Tehnički uslovi pri izradu PLANA DETALJNE REGULACIJE bloka između ulica Žikice Jovanović, Učiteljskke, Vuka Karadžić i Trga Jovana Cvijića u Loznici.**

U sklopu izrade PLANA DETALJNE REGULACIJE bloka između ulica Žikice Jovanović, Učiteljskke, Vuka Karadžić i Trga Jovana Cvijića u Loznici, i u vezi vašeg zahteva br. 756-4 od 02.09.2015. godine, obaveštavamo vas o sledećem:

- Predmetni blok je u zoni u kojoj je **izgrađena** distributivna gasovodna mreža.
- Pri projektovanju i izgradnji, Plan treba uskladiti sa distributivnom gasovodnom mrežom i uslovima za korišćenje prirodnog gasa, kao i drugim postojećim ili planiranim infrastrukturnim sistemima i urbanističko-tehničkim uslovima.
- Distributivni gasovod je izgrađen (I POD PRITISKOM) duž kolovozne trake u zemljanom (zelenom) pojasu a prema grafičkom prikazu u prilogu.
- Dubina ukopavanja Distributivnog gasovoda je min.1,0 *m*, sa ugrađenom obeležavajućom trakom iznad gasovada.

Pri projektovanju i građenju moraju se poštovati i sledeći:

TEHNIČKI USLOVI

1. Nije dozvoljena izgradnja objekata visokogradnje u pojasu širine 3,0 *m*, oko trase gasovoda, odnosno po 1,5 *m* sa obe strane ose gasovoda. Pri izvođenju bilo kakvih radova u neposrednoj blizini ovog pojasa moraju se preduzeti stroge mere zaštite gasovoda od mehaničkih i drugih oštećenja istog.
2. Pri rekonstrukciji, dogradnji ili izgradnji objekta, moraju se preduzeti mere zaštite gasovoda od oštećenja, vršenjem ručnog otkopa u pojasu širine 1,0 *m* oko ose gasovoda i bez upotrebe teških radnih mašin, kao i potpunu zaštitu unutrašnjih gasnih instalacija..
3. Gasovodna mreža, za kućne priključke , položena je na dubinama većim od 0,6 *m* sa ugrađenom obeležavajućom trakom.


ul. VUKA KARADŽIĆA
Ulica Vuka Karaxiļa
POSTOJEĆI GASOVOD
Ulica Vuka Karaxiļa
ul. VUKA KARADŽIĆA
Ekonomski
obrazovanje
K.O.LOZNICA
ul. UČITELJSKA
Ulica učiteąska
POSTOJEĆI GASOVOD
LEGENDA
granice katastarskih parcela
granica parcele
postojeći gasovod
priključak za gas
DN63
DN63
DN63
ul. ŽIKICE JOVANOVIĆA