"LOZNICA-GAS" DOO Loznica
15300 Loznica, ul. Vojvode Mišića br. 4, p.fah 77
Tel. **015/883-463**, faks **883-464**, mob: **064/888-37-03**
www.loznica-gas.rs, e-mail: **office@loznica-gas.rs**

Mat.br. **17547402**
Šifra delatnosti: **3522**
PIB: **103243915**
PDV: **123390712**

Broj : 174/15

Loznica, 04.03.15 god.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
"УРБОПЛАН"
Бр. 286
Датум 23.03.2015 г.
ЛОЗНИЦА

JP direkcija za razvoj i urbanističko planiranje
"URBOPLAN" Loznica
15300 Loznica, Kneza Miloša 7/VIII

Predmet: **Podaci o gasovodu i Tehnički uslovi pri izradu PLANA DETALJNE REGULACIJE bloka između ulica Žikice Jovanović, Učiteljske, Vuka Karadžić i Trga Jovana Cvijića u Loznici.**

U sklopu izrade PLANA DETALJNE REGULACIJE bloka između ulica Žikice Jovanović, Učiteljske, Vuka Karadžić i Trga Jovana Cvijića u Loznici, i u vezi vašeg zahteva br. 176-7 od 02.03.2015. godine, obaveštavamo vas o sledećem:

- Predmetni blok je u zoni u kojoj je **izgrađena** distributivna gasovodna mreža.
- Pri projektovanju i izgradnji, Plan treba uskladiti sa distributivnom gasovodnom mrežom i uslovima za korišćenje prirodnog gasa, kao i drugim postojećim ili planiranim infrastrukturnim sistemima i urbanističko-tehničkim uslovima.
- Distributivni gasovod je izgrađen (I POD PRITISKOM) duž kolovozne trake u zemljanom (zelenom) pojasu a prema grafičkom prikazu u prilogu.
- Dubina ukopavanja Distributivnog gasovoda je min.1,0 *m*, sa ugrađenom obeležavajućom trakom iznad gasovada.

Pri projektovanju i građenju moraju se poštovati i sledeći:

TEHNIČKI USLOVI

1. Nije dozvoljena izgradnja objekata visokogradnje u pojasu širine 3,0 *m*, oko trase gasovoda, odnosno po 1,5 *m* sa obe strane ose gasovoda. Pri izvođenju bilo kakvih radova u neposrednoj blizini ovog pojasa moraju se preduzeti stroge mere zaštite gasovoda od mehaničkih i drugih oštećenja istog.
2. Pri rekonstrukciji, dogradnji ili izgradnji objekta, moraju se preduzeti mere zaštite gasovoda od oštećenja, vršenjem ručnog otkopa u pojasu širine 1,0 *m* oko ose gasovoda i bez upotrebe teških radnih mašin, kao i potpunu zaštitu unutrašnjih gasnih instalacija..
3. Gasovodna mreža, za kućne priključke , položena je na dubinama većim od 0,6 *m* sa ugrađenom obeležavajućom trakom.


ul. VUKA KARADŽIĆA
POSTOJEĆI GASOVOD
Ekonomski ob.centar
ul. UČITELJSKA
Trg JOVANA CVIJIĆA
DN63
ul. ŽIKICE JOVANOVIĆA
DN63