ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Регионални центар Електросрбија
Огранак Лозница
Бр: 4-151/15
17.09.2015.год.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
"УРБОПЛАН"
Бр. 818
Датум 21.9. 2015 г.
ЛОЗНИЦА

" ГРАД ЛОЗНИЦА – ГРАДСКА УПРАВА "
Одељење за планирање и иузградњу

На захтев ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАД ЛОЗНИЦА бр.756-2 од 03.09.2015. год., наш бр. 09.14.622-116687/1-2015 од 07.09.2015. године у име инвеститора ЈП "Урбоплан" Лозница за израду **Плана детаљне регулације блока , између улица Жикице Јовановић, Учитељска, Вука Крајића и Трга Јована Цвијића у Лозници** одређујемо Вам следеће

У с л о в е

1. **Изласком на лице места и прегледом трасе, утврђено је да постоје наши 10 кV подземни водови (тротоаром са десне стране улице Вука Крајића идући према Зајачи) и 0,4 кV надземни и подземни водови.**

- На основу пораста оптерећења , за ово стамбено-пословно насеље предвидети изградњу нових објеката (ТС 10/0,4 кV и водова НН). По правилу се користе МБТС. Изузетно се користи МТСП или ТС монтира у неки други објекат (зграду).

Концепција НН мреже:

- НН мрежа је кабловска и по правилу не повезује суседне ТС;
- НН мрежа се гради као "антенска" преко кабловских прикључних кутија (КПК) по принципу " улаз-излаз" на објектима потрошача;
- прикучење појединачних објеката на удаљењу преко 15 m од основног правца вода разводне НН мреже, као и прикључење објеката мање снаге, може да се изведе и једноструким кабловским водом преко осигурача у КПК постављеној поред КПК на чеоној згради или у кабловском орману.

Врста и пресек проводника НН мреже:

- кабловски водови су типа PP00-ASJ са PVC изолацијом или типа XP00-ASJ са изолацијом од умреженог полиетилена, пресека 3x150+70 mm^2 за основну мрежу (ТП-3);
- кабловски прикључци могу да се изведу различитим типом и мањим пресеком у односу наосновни вод НН мреже;
- потрошач са већим оптерећењем може да се прикључи кабловским водом одговарајућег пресека директно у ТС.

2. Да се **обавезно** пре почетка извођења радова обрате посебним захтевом за одређивање надзорног органа испред ЕД који ће пратити извођење радова.

3. Да се ископ и затрпавање у близини каблова врши искључиво ручно и под нашим надзором.

4. Да се на местима на којима се налазе енергетски каблови изврши механичка заштита на прописани начин.

5. У случају да постојећи енергетски објекти сметају потребно је да се посебним захтевом обратите за измештање истих.

6. Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења наших подземних кабловских водова и постојећих енергетских објеката, насталих непажњом извођача радова или непоштовањем ових услова.

Трг Јована Цвијића
ул. Вука Караџића
ул.Жикице Јовановић
ул.Учитељска
rukometno igralište
8576
8577
8575
8574
8572
8571
8570
8569
8568
8567
8566
8564
8565
8603
8602
8601
8600
8599
8598
8596
8595
8590
8589
8588
8585
8584
8581
8597
8632
8560
8561
8563
8605
8559
15.0
7.0
15.6
13.8
12.0
18.3
9.1
13.5
4.0
R7.0
R6.0
R5.0
R8.0
R11.0
R5.5
O1
O2
O3
O4
Пл=9
Пл=8
Пл=7
Пл=6
Пл=5
Пл=4
Пл=3
Пл=2
Пл=1
Тролеј
КВАЛ 10 kV

ЛЕГЕНДА:

ОБУХВАТ ПЛАНА

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА:

Вишепородично становање

Садржаји из домена друштвеног стандарда

Саобраћајна површина

Комуналне површине - трафостаница

ДОПУНСКА НАМЕНА:

Терцијалне делатности (пословно-комерцијални, услужно-трговински садржаји и туристичке делатности)

УРБОПЛАН Дирекција за развој и урбанистичко планирање Лозница	**ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници**	
ДАТУМ: септембар 2015.	НАРУЧИЛАЦ: ГРАД ЛОЗНИЦА	P=1:1000
ЕВ. БРОЈ: 015.15/Г	НАЗИВ ЛИСТА: ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА	БР. ЛИСТА: 5