

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
Градска управа Лозница
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање
Број: ROP-LOZ-36182-LOC-1/2018
Заводни број: 353-257/2018-V
Датум: 26.12.2018. године
Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву **"АГРОПРОГРЕС" ДОО Лозница, из Лознице, Улица Карађорђева број 5, за издавање локацијских услова за изградњу силоса капацитета 500т са пратећим објектима на КП 1889/1 у КО Јадранска Лешница**, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14,145/14 и 83/2018"), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/15, 96/16 и 120/17), Просторног плана града Лознице, Шематски приказ уређења насеља Јадранска Лешница ("Службени лист града Лознице", број 13/2011), доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев "АГРОПРОГРЕС" ДОО Лозница, из Лознице, Улица Карађорђева број 5, за издавање локацијских услова за изградњу силоса капацитета 500т са пратећим објектима на КП 1889/1 у КО Јадранска Лешница, **из формалних разлога за даље поступање по истом.**

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева, "АГРОПРОГРЕС" ДОО Лозница, из Лознице обратио се овом органу за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за услове у погледу мера заштите од пожара, упућени електронским путем дана 13.12.2018. године, МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је у законом прописаном року одговорило условима у погледу мера заштите од пожара и експлозије број 217-19002/18-1 од 25.12.2018. године **на основу којих није могуће дозволити градњу у складу са поднетим захтевом**, јер нису испуњени основни захтеви заштите од пожара и експлозија утврђени законима и техничким прописима, а који могу бити од значаја за израду техничке документације из следећих разлога:

- Није обезбеђен прилаз са све четири стране силосу (укључујући пријемно-отпремна места уз силос и остале помоћне просторије које су непосредно укључене у процес рада силоса), чиме нису испуњене одредбе члана 5. став 1. тачка 4. Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87).

Како постоје недостаци у достављеном ИДР за даље поступање по истом, то је у складу са чланом 8. став 1. истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 30 дана од дана објављивања Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је акт донет.

Подносилац захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не плаћа поново административну таксу.

Уз захтев приложити и услове од ималаца јавних овлашћења прибављени електронским путем у овом поступку, и то: ЈП "Водовод и канализација" Лозница, из Лознице, број 146/1651 од 14.12.2018. године, ЈП "Електродистрибуција" Лозница, из Лознице број 8Ј.1.1.0-Д-09.14-332593-/1-18 од 14.11.2018.године и Уговор број 8Ј.1.1.0-Д-09.14-332593-/1-18-УГП од 14.11.2018. године.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема закључка, а преко овог Одељења.

ОБРАДИО

Биљана Илић,
дипл.простор.план.

ШЕФ ОДСЕКА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Владан Трипковић,
дипл.простор.план.