

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
Градска управа Лозница
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање
Број: ROP-LOZ-604-LOC-1/2023
Заводни број: 353-12/2023-V
Датум: 17.01.2023. године
Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву "Електродистрибуције Србије" доо Београд, из Лознице, Улица Слободана Пенезића 1 чији је пуномоћник "ЕХГ ТЕХНИКА" доо за Инжењеринг, Лозница за издавање локацијских услова за реконструкцију дела далековода 35 кВ од ТС 35/10 "Трбушница" до ТС 35/10 кВ "Бања Ковиљача" између стубова 13 и 15 у Бањи Ковиљачи (надземни 35 кВ) на КП 938 и 915 у КО Бања Ковиљача, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/21") и чл. 3. и 8., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/2019) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лозница", број 03/2014 и 13/2018), доноси

З А К Л Ј У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев "Електродистрибуције Србије" доо Београд, из Лознице, Улица Слободана Пенезића 1 чији је пуномоћник "ЕХГ ТЕХНИКА" доо за Инжењеринг, Лозница за издавање локацијских услова за реконструкцију дела далековода 35 кВ од ТС 35/10 "Трбушница" до ТС 35/10 кВ "Бања Ковиљача" између стубова 13 и 15 у Бањи Ковиљачи (надземни 35 кВ) на КП 938 и 915 у КО Бања Ковиљача, због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева, "Електродистрибуције Србије" доо Београд, из Лознице, Улица Слободана Пенезића 1, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

Недостаци у Идејном решењу:

- У Главној свесци ИДР није уписан назив планског документа,
- Потребно је у графици дати границе кат.парцела које су део овог ИДР, дати појашњење да ли је део ових радова поред кат.парцела 915 и 938 КО Бања Ковиљача и кат.парцела 324/1 КО Бања Ковиљача,
- У Плану је уцртан и планирани 110 кВ планирани надземни вод који прелази преко кат.парцеле 938 у КО Бања Ковиљача, приказати га у графици ако постоји и да ли

долази до укрштања са далеководом 35 кВ, ако не, дати образложење за исте.

Како постоје недостаци у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом, то је у складу са чланом 8. став 1. истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 30 дана од дана објављивања Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је акт донет.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року о 3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

ОБРАДИО

Биљана Илић, дипл.простор.план.

ШЕФ ОДСЕКА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Владан Трипковић, дипл.простор.план.