

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања
Број: ROP-LOZ-64-LOC-1/2021
Заводни број: 353-2/2021-V
Датум: 14.01.2021. године
Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву **Града Лознице-Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, Лозница, чији је пуномоћник ЈП „Лозница Развој“ за издавање локацијских услова за изградњу цевовода за дистрибуцију гаса (мрс сет максималног протока 10м³/х) за вишепородични стамбени објекат (зграда за социјално становање) на КП 4857/4,4857/5 и 4857/20 све у КО Лозница**, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/2019), Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лозница", број 3/2014 и 13/2018) и Потврђеног Урбанистичког пројекта (Потврда број 353-84/2020-V, од 22.12.2020), доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Града Лознице- Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, Лозница, чији је пуномоћник ЈП „Лозница Развој“ за издавање локацијских услова за изградњу цевовода за дистрибуцију гаса (мрс сет максималног протока 10м³/х) за вишепородични стамбени објекат (зграда за социјално становање) на КП 4857/4,4857/5 и 4857/20 све у КО Лозница, **због недостатака у достављеном Идејном решењу (ИДР).**

Образложење

Подносилац захтева, Град Лозница – Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, обратио се овом органу, преко пуномоћника ЈП „Лозница Развој“, захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за издавање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозије, упућени електронским путем дана **05.01.2021. године**, МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је у законом прописаном року одговорило следеће:

1. У текстуалној документацији приложеног идејног решења за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија није дат технички опис планираног прикључног гасовода, чиме нису испуњене одредбе члана 36 став 3 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС", број 73/19).
2. На ситуационом плану приложеног идејног решења за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија није уцртана диспозиција планираног прикључног гасовода и безбедносна растојања, чиме нису испуњене одредбе члана 36 став 3 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта("Сл.гласник РС", број 73/19).

Како су утврђени недостаци, то је у складу са чланом 8., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Подносилац захтева може поднети **само један усаглашен захтев** приликом којег не плаћа поново административну таксу.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

ОБРАДИО

Биљана Илић, дипл.простор.план..

ШЕФ ОДСЕКА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Владан Трипковић, дипл.простор.план.

