

Република Србија  
ГРАД ЛОЗНИЦА  
Градска управа Лозница  
Одељење за планирање и изградњу  
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање  
**Број: ROP-LOZ-40056-LOCH-4/2020**  
**Заводни број: 353-71/2020-V**  
Датум: 06.04.2020. године  
Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву ГП "Грамакс ПГП" д.о.о Крупањ, за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено - пословног објекта на к.п. 3876 и 3877 КО Лозница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/15, 96/16 и 120/17) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лознице", број 3/14 и 13/18), доноси

### З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, ГП "Грамакс ПГП" д.о.о Крупањ за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено - пословног објекта на к.п. 3876 и 3877 КО Лозница, због недостатка у достављеном Идејном решењу (ИДР).

### О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева, ГП "Грамакс ПГП" д.о.о Крупањ, обратио се овом органу, преко пуномоћника Мирослава Павловића из Лознице, захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за издавање услова, упућен електронским путем дана 17.03.2020. године, МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, је у законом прописаном року одговорило следеће:

"НИЈЕ МОГУЋЕ ДОЗВОЛИТИ ГРАДЊУ у складу са поднетим захтевом за изградњу стамбено пословног објекта, спратности По+П+5, бруто површине 2674, 25 м<sup>2</sup>, на катастарским парцелама број 3876 и 3877, КО Лозница, према достављеном Идејном решењу израђеном од стране Инжењерске делатности и техничко саветовање "Капитал градња" Јелена Ајдуковић предузетник, из Лознице, ул Жикице Јовановића бр. 19а, у поступку издавања локацијских услова, јер **НИСУ ИСПУЊЕНИ** основни захтеви заштите од пожара и експлозија утврђени законима и техничким прописима, а који могу бити од значаја за изграду техничке документације из **следећих разлога:**

1. Није предвиђен потребан број улаза, односно излаза из средње подземне гараже, чиме нису испуњене одредбе члана 16 Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. лист СЦГ“, бр 2005);
2. Уколико се новим Идејним решењем мења позиција прикључног гасовода, регулационе станице типа Г-25 и мерно регулационе станице типа Г-24, потребно је поднети нов захтев за испуњеност безбедносних услова у складу са чланом 16 став 1 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/2015, 117/2015 и 117/2015)."

Како су утврђени недостаци, то је у складу са чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

**ПОУКА:** Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

**ОБРАДИО**

Јелена Тодоровић, дипл.инж.арх.

**ШЕФ ОДСЕКА**

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА**

Владан Трипковић, дипл.простор.план.